

№ 11220061000201049154

от 27.09.2021

(дата и учетный номер сведений о инспекционном визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, тел. 8(8212) 409834, info@11.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Ижемского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

169460, Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Чупрова, д. 149а,
тел. 8(82140) 94039, e-mail: ond.izhma@11.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
№ 11-011-2022/0002рс /3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному образовательному учреждению "Мохченская СОШ им. Героя Советского Союза А.Г. Хатанзейского"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения: Начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Ижемского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Кизунов Игорь Анатольевич от № № 11-011-2022/0002рс от 04.10.2022, в период с «10» октября 2022 г., по «21» октября 2022 г.,

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Ижемского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Терентьев Олег Александрович;

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено: плановое контрольное (надзорное) мероприятие - выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовало контролируемое лицо:

Директор МБОУ "Мохченская СОШ им. Героя Советского Союза А.Г. Хатанзейского" Канева Л.К.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объекте защиты не обеспечено категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главой 5, 7, 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	п. 12 Постановление Правительства РФ от 26 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	14.08.2023	
2.	На объекте защиты отсутствует эвакуационное освещение	абз. б п. 37 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	14.08.2023	
3.	На объекте защиты отсутствуют аварийное освещение отличающееся от рабочего освещения знаками и окраской.	п. 37 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	14.08.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБОУ "Мохченская СОШ им. Героя Советского Союза А.Г. Хатанзейского" Канева Н.К.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Ижемского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Терентьев Олег Александрович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

